



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00283
(номер сертификата соответствия)

028390
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120.
ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031
E-mail:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120.
ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031.
E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Сэндвич-панели марки «ДорХан» с утеплителем из пенополиуретана, толщиной 40 мм, плотностью не менее 42 кг/м³, с двухсторонней обшивкой из стальных листов толщиной каждого не менее 0,4 мм, с полимерным покрытием, выпускаемые по ТУ 25.11.23-006-18897806-2018.
Серийный выпуск.

ОКПД2
25.11.23

код ТН ВЭД
России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа по токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89.п. 4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 120Д-18 от 29.08.2018 г, ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.
ТУ 25.11.23-006-18897806-2018.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 по 18.04.2019, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС.001128-16. Решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества от 13.04.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2018 по 18.09.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев